2026.05.19 08:25:35
SANDRA MERTIK
OPKV
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poročilo o izvedeni nalogi

Monitoring pitnih vod RS

Evidenčna oznaka:	2300-09/1206-26/47896
Naročnik:	MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ŠTEFANOVA ULICA 5 1000 Ljubljana
Naročilo:	Pogodba št. C2711-26-145102 , 410-96/2025-2711-10, z dne 01.04.2026
Izvajalci:	Oddelek za pitne in kopalne vode Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Vodja naloge:	Sandra Mertik, mag.inž.kem.teh.
Skrbnik vzorca:	Mojca Belšak
Maribor,	19.05.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Sandra Mertik, mag.inž.kem.teh.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Podatki o vzorcu

Vzorec:	26/0787, CŠOD Škorpijon - Veliki Boč 31a
Številka vzorca:	26/47896
Namen:	Monitoring pitnih vod
Naročnik:	MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA ULICA 5, 1000 Ljubljana
Vzorec odvzel:	Mojca Belšak, NLZOH OPKV
Čas odvzema:	12.05.2026 10:51
Vzorec sprejel:	Mojca Belšak
Kraj in čas sprejema:	Maribor, 12.05.2026 13:54

Priloge poročila:
Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-9/1206-26/47896-T
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-09/1206-26/47896-K
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4001-09/1206-26/47896-M

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014
Rezultati označeni z # oz. **neakreditirano** se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Evidenčna oznaka: 2300-09/1206-26/47896-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec:	26/0787, CŠOD Škorpijon - Veliki Boč 31a
Matriks:	Pitna voda
Številka vzorca:	26/47896
Namen:	Monitoring pitnih vod
Naloga:	Monitoring pitnih vod RS
Skrbnik vzorca:	Mojca Belšak
Naročnik:	MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA ULICA 5, 1000 Ljubljana
Naročilo:	Pogodba št. C2711-26-145102 , 410-96/2025-2711-10, z dne 01.04.2026
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode na mestu odvzema določenem v skladu s Programom monitoringa pitnih vod Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.
Plan vzorčenja:	DN 251986, 12.05.2026
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 12.05.2026 10:51
Odvzel: Mojca Belšak, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 12.05.2026 13:54
Sprejel: Mojca Belšak

Datum poročila: 19.05.2026

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:
Slika mesta odvzema



NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenčna oznaka: 2300-09/1206-26/47896-T

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve						
Temperatura vode	11.9		°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	12.05.26 12.05.26
Okus	1	#			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	12.05.26 12.05.26
Vonj	0	#			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	12.05.26 12.05.26
pH	7.1				SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	12.05.26 12.05.26
	Meritev opravljena pri T = 11.9 °C					
Električna prevodnost (20°C)	26	#*	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	12.05.26 12.05.26
	Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata *Meritev opravljena pri T = 11.9 °C*					
Motnost	<0.1	#	NTU		SIST EN ISO 7027-1:2017, na mestu odvzema	12.05.26 12.05.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.
*Rezultat je označen kot neakreditiran, ker je izven območja akreditacije.

Vodja naloge:
Sandra Mertik, mag.inž.kem.teh.

Elektronsko podpisal Sandra Mertik, mag.inž.kem.teh. ob 19.05.2026 08:25

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 1011-09/1206-26/47896-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: 26/0787, CŠOD Škorpijon - Veliki Boč 31a
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/47896
Namen: Monitoring pitnih vod
Naloga: Monitoring pitnih vod RS
Skrbnik vzorca Mojca Belšak
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA ULICA 5, 1000 Ljubljana
Naročilo: Pogodba št. C2711-26-145102 , 410-96/2025-2711-10, z dne 01.04.2026
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca ***Sprejem vzorca*** **Datum poročila:** 18.05.2026
Datum in ura: 12.05.2026 10:51 **Datum in ura:** 12.05.2026 13:54
Odvzel: Mojca Belšak, NLZOH OPKV **Sprejel:** Mojca Belšak

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Kovine in mikroelementi					
Svinec	0.30	µg/L	Pb	ISO 17294-2:2023, MB	14.05.26 18.05.26
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Barva (436 nm)	<0.1	m^{-1}		SIST EN ISO 7887: 2012 - metoda B, MB	13.05.26 13.05.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja oddelka:
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal Pija Rep, univ. dipl. kem. ob 18.05.2026 15:41:26

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4001-09/1206-26/47896-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: 26/0787, CŠOD Škorpijon - Veliki Boč 31a
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/47896; Lab. št.: 26/10710
Namen: Monitoring pitnih vod
Naloga: Monitoring pitnih vod RS
Skrbnik vzorca: Mojca Belšak
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA ULICA 5, 1000 Ljubljana
Naročilo: Pogodba št. C2711-26-145102 , 410-96/2025-2711-10, z dne 01.04.2026
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 12.05.2026 10:51
Odvzel: Mojca Belšak, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca
Datum in ura: 12.05.2026 13:58
Prevzel: Bojana Žnuderl

Datum poročila: 15.05.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, MB	< 10	CFU/mL	12.05.2026 14:07 14.05.2026 08:07
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, MB	< 10	CFU/mL	12.05.2026 14:07 15.05.2026 08:21
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	12.05.2026 14:07 13.05.2026 12:17
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	12.05.2026 14:07 13.05.2026 12:17
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	12.05.2026 14:07 14.05.2026 09:28
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	12.05.2026 14:07 13.05.2026 12:17

Analitik:
Mojca Šoštarič, univ.dipl.mikr.

Odgovorna oseba:
Mojca Šoštarič, univ.dipl.mikr.

Elektronsko podpisal Mojca Šoštarič, univ.dipl.mikr. ob 15.05.2026 15:23:54

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.