2026.09.08 06:37:41
ŽAN HRENIČ
OPKV
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poročilo o izvedeni nalogi

Monitoring pitnih vod RS

Evidenčna oznaka:	2300-09/1206-26/89293
Naročnik:	MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ŠTEFANOVA ULICA 5 1000 Ljubljana
Naročilo:	Pogodba o začasnem financiranju nalog, ki jih NLZOH opravlja kot javno službo , z dne 01.07.2026
Izvajalci:	Oddelek za pitne in kopalne vode Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Vodja naloge:	Sandra Mertik, mag.inž.kem.teh.
Skrbnik vzorca:	Mojca Belšak
Maribor,	08.09.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Sandra Mertik, mag.inž.kem.teh.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Evidenčna oznaka: 2300-09/1206-26/89293

Podatki o vzorcu

Vzorec:	26/2372, CŠOD Škorpijon - Veliki Boč 31a
Številka vzorca:	26/89293
Namen:	Monitoring pitnih vod
Naročnik:	MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA ULICA 5, 1000 Ljubljana
Vzorec odvzel:	Mojca Belšak, NLZOH OPKV
Čas odvzema:	01.09.2026 11:06
Vzorec sprejel:	Mojca Belšak
Kraj in čas sprejema:	Maribor, 01.09.2026 13:56

Priloge poročila:
Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-9/1206-26/89293-T
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-09/1206-26/89293-K
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4001-09/1206-26/89293-M

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014
Rezultati označeni z # oz. **neakreditirano** se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Evidenčna oznaka: 2300-09/1206-26/89293-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec:	26/2372, CŠOD Škorpijon - Veliki Boč 31a
Matriks:	Pitna voda
Številka vzorca:	26/89293
Namen:	Monitoring pitnih vod
Naloga:	Monitoring pitnih vod RS
Skrbnik vzorca:	Mojca Belšak
Naročnik:	MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA ULICA 5, 1000 Ljubljana
Naročilo:	Pogodba o začasnem financiranju nalog, ki jih NLZOH opravlja kot javno službo , z dne 01.07.2026
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode na mestu odvzema določenem v skladu s Programom monitoringa pitnih vod Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.
Plan vzorčenja:	DN 258377, 01.09.2026
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Način vzorčenja:	Način B (pitna voda v hišnem vodovodnem omrežju)
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 01.09.2026 11:06
Odvzel: Mojca Belšak, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 01.09.2026 13:56
Sprejel: Mojca Belšak

Datum poročila: 08.09.2026

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

Slika mesta odvzema



Evidenčna oznaka: 2300-09/1206-26/89293-T

Vremenski podatki

Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi padavinami, nevihtami
Vreme v času vzorčenja	dež

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve						
Temperatura vode	26.2		°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	01.09.26 01.09.26
Okus	1	#			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	01.09.26 01.09.26
Vonj	0	#			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	01.09.26 01.09.26
pH	7.5				SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	01.09.26 01.09.26
	Meritev opravljena pri T = 26.2 °C					
Električna prevodnost (20°C)	32	#*	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	01.09.26 01.09.26
	Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata *Meritev opravljena pri T = 26.2 °C*					
Motnost	<0.1	#	NTU		SIST EN ISO 7027-1:2017, na mestu odvzema	01.09.26 01.09.26
Splošni fizikalno-kemijski parametri						
Nitrat/50+nitrit/3	0.05		mg/L		Izračun, MB	03.09.26 08.09.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.
*Rezultat je označen kot neakreditiran, ker je izven območja akreditacije.

Vodja naloge:
Sandra Mertik, mag.inž.kem.teh.

Elektronsko podpisal namestnik Žan Hrenič ob 08.09.2026 06:37

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 1011-09/1206-26/89293-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: 26/2372, CŠOD Škorpijon - Veliki Boč 31a
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/89293
Namen: Monitoring pitnih vod
Naloga: Monitoring pitnih vod RS
Skrbnik vzorca Mojca Belšak
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA ULICA 5, 1000 Ljubljana
Naročilo: Pogodba o začasnem financiranju nalog, ki jih NLZOH opravlja kot javno službo , z dne 01.07.2026
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 01.09.2026 11:06
Odvzel: Mojca Belšak, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca
Datum in ura: 01.09.2026 13:56
Sprejel: Mojca Belšak

Datum poročila: 07.09.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Barva (436 nm)	<0.1	m^{-1}		SIST EN ISO 7887: 2012 - metoda B, MB	02.09.26 02.09.26
Fluorid	<0.10	mg/L	F^-	ISO 10359-1:1992[1], MB	04.09.26 07.09.26
Celotni organski ogljik - TOC	<0.5	mg/L	C	ISO 8245: 1999, MB	03.09.26 03.09.26
Amonij	<0.013	mg/L	NH_4^+	ISO 11732: 2005[2], MB	02.09.26 02.09.26
Nitrit	<0.007	mg/L	NO_2^-	ISO 13395: 1996[2], MB	02.09.26 02.09.26
Nitrat	2.3	mg/L	NO_3^-	ISO 10304-1: 2007/Cor.2010, MB	02.09.26 02.09.26
Sulfat	<1	mg/L	SO_4^{2-}	ISO 10304-1: 2007/Cor.2010, MB	02.09.26 02.09.26
Klorid	1.0	mg/L	Cl^-	ISO 10304-1: 2007/Cor.2010, MB	02.09.26 02.09.26

[1] Kombinirana fluoridna elektroda
[2] CFA analizator.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja oddelka:
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal Pija Rep, univ. dipl. kem. ob 07.09.2026 17:37:50

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4001-09/1206-26/89293-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: 26/2372, CŠOD Škorpijon - Veliki Boč 31a
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/89293; Lab. št.: 26/19251
Namen: Monitoring pitnih vod
Naloga: Monitoring pitnih vod RS
Skrbnik vzorca: Mojca Belšak
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA ULICA 5, 1000 Ljubljana
Naročilo: Pogodba o začasnem financiranju nalog, ki jih NLZOH opravlja kot javno službo , z dne 01.07.2026
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 01.09.2026 11:06
Odvzel: Mojca Belšak, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca
Datum in ura: 01.09.2026 13:59
Prevzel: Ester Veit

Datum poročila: 04.09.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, MB	< 10	CFU/mL	01.09.2026 14:02 03.09.2026 08:10
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, MB	< 10	CFU/mL	01.09.2026 14:02 04.09.2026 12:00
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	01.09.2026 14:02 02.09.2026 12:11
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	01.09.2026 14:02 02.09.2026 12:11
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	01.09.2026 14:02 03.09.2026 09:17
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	01.09.2026 14:02 02.09.2026 12:11

Analitik:
Tjaša Frangež, univ.dipl.mikr.

Odgovorna oseba:
Tjaša Frangež, univ.dipl.mikr.

Elektronsko podpisal Tjaša Frangež, univ.dipl.mikr. ob 04.09.2026 12:46:10

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.