OPOMBE:
– vsi priključki na radiatorje iz bakra so velikosti 12x1 in srednjski priklop
– vertikalni vodi do radiatorjev bakrene instalacije so lahko brez izolacije
– vsi priključki na radiatorje iz alumplasata so velikosti 16x2 in priklop iz stene

LEGENDA:
ogrevanje dovod 55°C–odsek razdelilnika DV OG 1
ogrevanje povratek 45°C–odsek razdelilnika DV OG 1
ogrevanje dovod 55°C–odsek razdelilnika DV Klimati
ogrevanje povratek 45°C–odsek razdelilnika DV Klimati

RADIATOR 21/500–1.000 Qod=587W
RADIATOR 21/500–1.000 Qod=587W
RADIATOR 21/500–1200 Qod=704W
RADIATOR 22/500–1200 Qod=892W
RADIATOR 11/900–500 Qod=361W
RADIATOR 11/900–500 Qod=361W
M.2 20°C Qi=207W Qod=361W
M.3 21°C Qi=835W Qod=1.174W
M.4 24°C Qi=108W Qod=280W
M.5 21°C Qi=644W Qod=704W
M.6 24°C Qi=131W Qod=280W
M.7 21°C Qi=1.713W Qod=1.784W
M.8 24°C Qi=108W Qod=280W
M.9 21°C Qi=207W Qod=361W
M.9 20°C Qi=710W Qod=723W
M.10 24°C Qi=108W Qod=280W
M.11 21°C Qi=933W Qod=1.174W
M.12 24°C Qi=108W Qod=280W
M.13 21°C Qi=908W Qod=1.174W
M.14 -°C
M.15 -°C
M.16 -°C
RADIATOR KOPALNIŠKI 450–1.300 Qod=280W
RADIATOR KOPALNIŠKI 450–1.500 Qod=280W
RADIATOR 11/900–1.000 Qod=723W
RADIATOR KOPALNIŠKI 450–1,500 Qod=280W
16x2 izol. 13mm
20x2,25 izol. 13mm
25x2,5 izol. 13mm Q=7.323W
DV-OG1/M
RADIATOR 21/500–1000 Qod=587W
RADIATOR 21/500–1000 Qod=587W
RADIATOR 21/500–1000 Qod=587W
RADIATOR 21/500–1000 Qod=587W
M.17 PODSTREHA estrih 65.00m² +12.90
20cm kamena volna in 2x farmacell plošča debeline 1.25cm
20cm kamena volna in 1x farmacell plošča debeline 1.25cm
32x3 izol.19mm
DV-Klimat N3
DV–Klimat N3; 32x3 izol.19mm
klimat na tumljasth terasah
MET PZI

ŠLIBAR inženiring d.o.o.	t: +386 1 563 71 74
MOTNICA 17	f: +386 1 563 71 75
1236 TRZIN	m: +386 41 205 961
DŠ: SI 67664253	e-mail: janez@slibar.si

IZS

Investitor/Naročnik:	Republika Slovenija Gregorčičeva 20 1000 Ljubljana		
Objekt/Lokacija:	DOM BOHINJ Ribčev laz 63		
Vrsta dokumentacije:	PZI		
Vrsta načrta:	STROJNE INSTALACIJE		
Vsebina:	OGREVANJE TLORIS MANSARDE		
Merilo:	1:50		
Odgovorni vodja projekta:	mag. Bruno Urh u.d.i.a.		
Identifikacijska številka:	ZAPS A–0100		
Odgovorni projektant:	Janez ŠLIBAR u.d.i.s.		
Identifikacijska številka:	IZS S–1456		
Projektant sodelovec:			
Datum:	Številka načrta:	Številka projekta:	
12/2014	49–1/14	ČSOD/PZI/2014	List: 5/4–7
Sprememba:			