

#### SPECIFIKACIJA MATERIALA:


- 1 ZASUN DN100 Z100 (tip 23)
- 2 T-kos MMA 100-100-100
- 3 REDUCIRNI SPOJNIK FFR100/80
- 4 SPOJNIK FF80 L=400mm
- 5 VODOMER C4000 inline 80/20 mm, l=300 mm
- 6 ČISTILNI KOS DN80
- 7 SPOJNIK FF100 L=1.000mm
- 8 PRIKLJUČNA CEV NL D110
- 9 DRENAŽNA ODPRTINA D50mm
- 10 VODOTESNI POKROV
- 11 IZOLACIJA POKROVA JAŠKA
- 12 VSTOPNA ŽELEZA

**ŠLIBAR**  
inženiring d.o.o.

ŠLIBAR inženiring d.o.o.  
MOTNICA 17  
1236 TRZIN  
DŠ: SI 67664253

t: +386 1 563 71 74  
f: +386 1 563 71 75  
m: +386 41 205 961  
e-mail: janez@slibar.si

#### IZS

Investitor/Naročnik:	Republika Slovenija Gregorčičeva 20 1000 Ljubljana		
Objekt/Lokacija:	DOM BOHINJ Ribčev laz 63		
Vrsta dokumentacije:	PZI		
Vrsta načrta:	STROJNE INSTALACIJE		
Vsebina:	PREREZ VODOMERNEGA JAŠKA		
Merilo:	1:20		
Odgovorni vodja projekta:	mag. Bruno Urh u.d.i.a.		
Identifikacijska številka:	ZAPS A-0100		
Odgovorni projektant:	Janez ŠLIBAR u.d.i.s.		
Identifikacijska številka:	IZS S-1456		
Projektant sodelavec:			
Datum:	Številka načrta:	Številka projekta:	List:
12/2014	49-1/14	CŠOD/PZI/2014	
Sprememba:			
			5/2-3