

OPOMBA:

Vsaka svetilka varnostne razsvetljave mora imeti oznako iz katere je razvidno iz katarega razdelilnika se napaja, številko tokokroga oziroma instalacijskega odklopnika ter zaporedno številko v liniji.

Instalacijski odklopnik v razdelilniku mora biti označen tako, da je takoj razvidno, da napaja tokokrog varnostne razsvetljave.

ESPiN d.o.o. Bernekerjeva 12, Ljubljana Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor	investitor: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva 20, Ljubljana			načrt: ELEKTRIČNE INŠTALACIJE Močnostne inštalacije	
	objekt: DOM BOHINJ, Ribičev laz 63			risba: BLOK SHEMA VARNOSTNE RAZSVETLJAVE 1., 2., 3. NADSTROPJE, MANSARDA	
odg. vodja projekta: mag. Bruno URH, u.d.i.a.	ZAPS 0100 A	št. projekta: CŠOD/PZI/2014	št. načrta: E–72/14	projektna dok.: PZI	
odg. projektant: Tomaž PETERLIN, el. tehnik	IZS E–9048	datum: DECEMBER 2014	merilo	št. str.: 2	risba: E-46
sodelavec: Jernej LOVŠIN, inž. el.			zamenjuje	stran: 2	