

OBREMENITEV
R-KOT:

Pi = 25kW
fi = 0,75
Pk = 18,8kW
Ik = 28,6A

OPREMA SE VGRADI V TIPSKO
NADOMETNO OMARICO
KOT SCHRACK,
DIMENZIJ 400x600x200 mm
OMARICA V ZAŠČITI IP44

ESPiN d.o.o. Bernekerjeva 12, Ljubljana Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor	investitor: REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva 20, Ljubljana	načrt: ELEKTRIČNE INŠTALACIJE Močnostne inštalacije	odg. vodja projekta: mag. Bruno URH, u.d.i.a.			ZAPS 0100 A	
			odg. projektant: Tomaž PETERLIN, el. tehnik			IZS E-9048	
			sodelavec: Jernej LOVŠIN, inž. el.				
	objekt: DOM BOHINJ, Ribičev laz 63	risba: ENOPOLNA RISBA RAZDELILNIKA R-KOT (kotlovnica)	št. projekta: CŠOD/PZI/2014	št. načrta: E-72/14	projektna dok.: PZI		
			datum: DECEMBER 2014	merilo	št. str.: 2	risba: E-30	
				zamenjuje	stran: 2		