

LEGENDA:
PL – požarna loputa
OD – odvod dima
SOS– klic v sili – invalidi
MAG– magnetno držalo vrat
KOT– kotlovnica
IV – izklop ventilatorja
TVD– TV delilnik

VIŠINA MONTAŽE:
NEOZNAČENE PODATKOVNE IN TV VTIČNICE – H0,5
IR SENZOR VLOMA – H=10cm pod stropom, ne višje od H2,4m
ŠIFRATOR – H1,4
ROČNI JAVLJALNIK POŽARA – H1,5
HUPA – H=10cm pod stropom
ADRESNI VMESNIK AV – H= v medstropovju oz. 10cm pod stropom

OPOMBA:

Inštalacija se izvede nadometno s kabli pritrjenimi s pritrdilnim priborom E30.

OPOMBA:

Inštalacija se izvede s kabli položenimi nadometno v zaščitnih PN ceveh.

Mikrolokacije priključkov za strojne naprave je potrebno pred izvedbo uskladiti z dobaviteljem opreme. Prav tako je potrebno uskladiti tipe povezav z naročeno strojno opremo na objektu.

Višina montaže posamezni elementov (razen če ni v tlorisu drugače določeno):
– stikala 1,2m od tal
– vtičnice, pri katerih višina ni določena 0,5m od tal
– IR senzor, 180°, 2,4m od tal
– IR senzor, 360°, na stropu

LEGENDA SVETILK:

B2 – Indora Plus Jet 2x54 PCc ET5 IP66

spremembe

ESPiN d.o.o.
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
Bernekerjeva 12, 1000 Ljubljana
T 01 540 36 30 F 01 544 31 32 M 031 669 645

investitor	REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva 20, Ljubljana
objekt	DOM BOHINJ, Ribčev laz 63
načrt	ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
risba	TLORIS OSTREŠJA - SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
odg. v. projekta	mag. Bruno URH, u.d.i.a. ZAPS 0100 A
odg. projektant	Tomaž PETERLIN, el. tehnik, IZS E–9048
sodelavec	Jernej LOVŠIN, inž. el.
projektna dok.	PZI
datum	DECEMBER 2014
št. projekta	CŠOD/PZI/2014
št. načrta	E–72/14
merilo	1:100
zamenjuje	
št. risbe	E-19