

OBREMENITEV R-P1:
Pi = 23,4kW
fi = 0,5
Pk = 11,7kW
Ik = 17,8A

OBREMENITEV VGRADI V TIPSKO RAZDELILNO OMARICO S KOVINSKIMI VRATI, BELO BARVANO, KOT SCHRACK MODUL 2000 2U-21FL, DIMENZIJ 590x1055x100 mm.

MREŽNI IN AGREGATSKI DEL NAPAJANJA MORATA BITI NEDVOUMNO LOČENA MED SEBOJ. AGREGATSKI DEL MORA BITI OZNAČEN Z RDEČO ČRTO.

ESPiN d.o.o. Bernekerjeva 12, Ljubljana Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor	investitor: REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva 20, Ljubljana	načrt: ELEKTRIČNE INŠTALACIJE Močnostne inštalacije	odg. vodja projekta: mag. Bruno URH, u.d.i.a.		ZAPS 0100 A
			odg. projektant: Tomaž PETERLIN, el. tehnik		IZS E-9048
			sodelavec: Jernej LOVŠIN, inž. el.		
	objekt: DOM BOHINJ, Ribičev laz 63	risba: ENOPOLNA RISBA RAZDELILNIKA R-P1 (pritličje)	št. projekta: CŠOD/PZI/2014	št. načrta: E-72/14	projektna dok.: PZI
			datum: DECEMBER 2014	merilo	št. str.: 5
				zamenjuje	stran: 5
					risba: E-33