



LEGENDA SVETILK:

Z2- Svetilka na drogu po detajlu arhitekta, svetilka predvidena za obešanje, kot tip Luxiona CATENARY SYSTEMS LC3002 100W HS-T.
Temelj izdelati po detajlu v gradbenem delu načrta.
Odmik svetilke od robnika mora biti 70cm.

Z2/1- Svetilka v nadstrešku, predvidena za obešanje, kot tip Luxiona CATENARY SYSTEMS LC3002 100W HS-T.

IZBRANO SVETILKO PRED NAROČILOM POTRDI ARHITEKT.

Po celotni trasi kabelske kanalizacije se položi pocinkani jekleni trak FeZn 25x4mm, na katerega se veže vse večje kovinske mase (svetilke, ograje, vrtna vrata, hidrofor ...) Kjer je možno se izvede tudi povezava z strelvodnim ozemljilom objekta.

spremembe		Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor Bernekerjeva 12, 1000 Ljubljana T 01 540 36 30 F 01 544 31 32 M 031 609 645	
ESP <i>i</i> N d.o.o.			
investitor	REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva 20, Ljubljana		
objekt	DOM BOHINJ, Ribčev laz 63		
načrt	ELEKTRIČNE INŠTALACIJE		
riaba	SITUACIJA		
odg. v. projekta	mag. Bruno URH, u.d.i.a. ZAPS 0100 A		
odg. projektant	Tomaž PETERLIN, el. tehnik IZS E-9048		
sodelavec	Jernej LOVŠIN, inž. el.		
projektna dok.	PZI datum JANUAR 2015		
št. projekta	CŠOD/PZI/2014 št. načrta E-72/14		
merilo	1:250 zamenjuje št. risbe E-1		