1n01-Hodnik
33,7m2
granitogres

dostop na streho

V5 100/200

Z3-E

1n03-Učilnica
80,5m2
granitogres

2x 700x500/3000 m³/h

Cu 9.52/25.4mm

Z. HLADILNA ENOTA
PUHZ-P200YKA3
Qh=18 kW
Pe=5,21 kW, 400V, 32A
montaža na tleh

S2-Streha nad jedilnico
427,4m2
prodec

Z3-E

Cu 9.52/25.4mm

PREZRAČEVALNA NAPRAVA-PN2
PROTITOČNI REKUPERATOR:
DUPLEX 350D Multi Eco-N
Vdo/Vod= 3000/3000 m³/h
lxšxv=2560x1605x770 mm, 660 kg
Pe=2x2.5 kW, 400V, 3.8A
montaža na tleh

Z. HLADILNA ENOTA
PUHZ-P200YKA3
Qh=19 kW
Pe=5,21 kW, 400V, 32A
montaža na tleh

PREZRAČEVALNA NAPRAVA-PN1
KI-031-0
Vdo=3250 m³/h
lxšxv=3300x750x750 mm, 515 kg
Pe=1,8 kW, 400V, 2.8A
montaža na tleh

600x400/3250 m³/h

400x250/1400 m³/h

200x200/600 m³/h

+3,55=189,55m nmv

nova dimniška tuljava

obstoječi dimnik se poruši, odstranitev ni predmet tega projekta!

400x200/1200 m³/h

700x300/1800 m³/h

400x250/1400 m³/h

700x600/3680 m³/h

STREŠNI VENTILATOR-PN4
DVNI 500EC
Vod=3250 m³/h
lxšxv=970x970x675 mm
Pe=2,0 kW, 400V, 2.8A
montaža na tleh

investitor:	CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI Frankopanska ulica 9 1000 LJUBLJANA
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Energetska sanacija in adaptacija objekta CŠOD OE Soča
del gradnje:	
VP:	T. Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1227
VN:	A. Jovanović, univ.dipl.inž.str. IZS-S-0630
SP:	J. Žlender, univ.dipl.inž.str. IZS-S-0599
ime prikaza:	TLORIS 1.NADSTROPJA PREZRAČEVANJE
š.p. načrta:	4/1 - NAČRT STROJNIŠTVA

datum:	merilo:	št. načrta:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. prikaza:	št. lista:	sprem.:
julij 2020	1:50	SPK-4	20016-00	PZI	41	202	01	1

Ta načrt velja za pozidalno dokumentacijo.