

SIMBOL	OPIS ELEMENTOV
—	STRELOVOD
— žica Al Ø=8mm, legiran	
●	— stik, spoj
②	— številka odvoda
MS-n 8	— merilni stik
→	— odvod
SOC	— stik na odločno cev
—	— vodnjec Rt 30x3,5mm
●	— lovilna palica
⚡	— obstoječ odvod v zemljo

OPOMBA:
– Novo tlačno ozemljilo (zemljovod) je potrebno priključiti na obstoječe temeljsko ozemljilo, ki se ga v tosu gradnje varuje.
– Ozemljiti je potrebno vse kovinske mase v zalogovniku!

investitor:
Savaprojekt d.d.
Cesta krških žrtev 59,
8270 Krško

projektant:
Energetika sanacija in adaptacija objekta OŠOD OE Soča
Zalogovnik za sekance

del gradnje:
Zalogovnik za sekance

VP: T. Božičnik, univ.dipl.inž.a.m.
VN: D. Mežič, inženir energ.
SP: D. Mežič, inženir energ.

ime prikaza:
TLORIS ZALOGOVNIKA, PREREZ
ELEKTRO INŠTALACIJE

ime projekta:													
TLORSI ZALOGOVNIKA, PREREZ													
ELEKTRO INŠTALACIJE													
3 - MAČRT ELEKTROTEHNIKE													
3/2 - ELEKTRIČNE INŠTALACIJE - ZALOGOVNIK													
s.p. načrt:		s.p. načrt:											
datum:		merilo:		št. načrt:		št. projekta:		vrsta dok.:		s.p. načrta:		št. prikaza: št. lista:	
sept. 2020		1:100		SPK-3/2		20016-01		PZI		3/2		100 01 0	

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

